

№ 2 IV 336

**ДОГОВОР № 323-ЕП/ЗМО/223-ФЗ/2024**  
на оказание услуг

г. Краснодар

« 13 » августа 2024 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице проректора по комплексной безопасности Привалова Максима Борисовича, действующего на основании доверенности от 09.02.2024г. №183/01, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервис**, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Абрамьянц Ашота Аршевановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с подп.30, п.1. разд.2, гл.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» от 15.04.2022г., на основании Плана закупок товаров, работ и услуг ФГБОУ ВО «КубГУ» на 2024 год, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

- 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
- 1.2. Услуги должны быть оказаны в срок: с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года.
- 1.3. Услуги оказываются по адресу: согласно техническому заданию (Приложение №1).

### 2. Права и обязанности Сторон

#### 2.1. Заказчик:

- 2.1.1. Вправе осуществлять контроль хода и качества оказания услуг.
- 2.1.2. Обязан оплатить оказанные услуги, в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
- 2.1.3. Обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора совместно с Исполнителем утвердить перечень согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.1.4. Вправе потребовать возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

#### 2.2. Исполнитель:

- 2.2.1. Обязан оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 2.2.2. При оказании услуг обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности.
- 2.2.3. Обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора совместно с Заказчиком утвердить перечень согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.2.4. Обязан приостановить оказание услуг до исполнения предписания об устранении нарушений требований, указанных в Положении по работе с организациями, осуществляющими производство работ (оказание услуг) на территории ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах, утвержденных приказом ректора от 17 июня 2022 г. № 1090 (размещено на сайте <https://www.kubsu.ru>, п.54 в Разделе «Общие документы»).
- 2.2.5. Вправе получать оплату за оказанные услуги, в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

### 3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

- 3.1. Заказчиком проводится приемка оказанных услуг. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), Заказчик вправе провести экспертизу.
- 3.2. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами (экспертами Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Экспертиза проводится непосредственно в ходе оказания услуг, а в соответствующих случаях в течение 20 рабочих дней со дня представления Исполнителем документов, указанных в п. 3.7 настоящего договора.
- 3.3. Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.
- 3.4. При проведении экспертизы эксперты руководствуются обязательными требованиями, установленными стандартами, регламентами, иными правовыми актами, техническими условиями, обычаями и условиями договора.

3.5. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, при этом в заключении может быть отмечено, что выявленные по результатам такой экспертизы нарушения требований договора, не препятствуют приемке оказанных услуг, а также могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке оказанных услуг.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо устранено Исполнителем.

3.6. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом либо комиссией по приемке, состав которой утвержден ректором ФГБОУ ВО «КубГУ».

3.7. В целях осуществления надлежащего контроля Заказчиком хода и качества оказанных услуг, Исполнитель представляет Заказчику по два экземпляра подписанных Исполнителем акта о приемке оказанных услуг, счет для оплаты.

3.8. Заказчик в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанных документов об их приемке, либо мотивированный отказ с приложением Акта о недостатках оказанных услуг.

3.9. В случае обнаружения в оказанных услугах явных недостатков Заказчик совместно с Исполнителем либо самостоятельно обязан составить Акт о недостатках оказанных услуг с указанием соразмерного срока по их устранению. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение согласованного сторонами срока, а при недостижении согласия – в разумный срок.

3.10. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении и потребовать их устранения в соразмерный срок, установленный письменным распоряжением Заказчика.

#### **4. Стоимость услуг, порядок расчетов**

4.1. Цена настоящего договора составляет **210 826,89 (Двести десять тысяч восемьсот двадцать шесть) руб. 89 коп.**, НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. Указанная цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

4.2. Расчет производится безналичным путем в течение 7 рабочих дней после приемки оказанных услуг, при отсутствии в них недостатков, на основании счета, акта приемки оказанных услуг, подписанных Исполнителем и Заказчиком.

4.3. В случае начисления Исполнителю неустойки (пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих обязательств и отказа Исполнителя от добровольной уплаты неустойки (пени) либо неперечислении Исполнителем неустойки (пени) в срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму, подлежащую уплате за оказанные услуги, на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени), уведомив Исполнителя о зачете взаимных требований.

#### **5. Ответственность сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки Исполнителем оказания услуг Исполнитель уплачивает неустойку (пеню) за каждый день просрочки в размере 1/150 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить неустойку (пеню) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств.

#### **6. Порядок разрешения споров**

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

6.2. Стороны вправе обратиться в суд после принятия ими мер по досудебному урегулированию по истечении 20 календарных дней со дня направления соответствующей претензии (требования).

#### **7. Действие настоящего договора**

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

## 8. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

8.1. Изменения и дополнения вносятся в договор дополнительными соглашениями Сторон, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат оформлению в письменном виде.

8.2. По согласованию сторон при исполнении настоящего договора могут быть изменены:

1) предусмотренный настоящим договором объем закупаемых услуг не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемых услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену настоящего договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением объема закупаемых услуг Заказчик обязан изменить цену настоящего договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по настоящему договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору;

3) цена договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения настоящего договора;

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет».

## 9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Исполнителя).

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

## 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

### Заказчик

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

ИНН 2312038420 КПП – 231201001

УФК по Краснодарскому краю

(ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

л/с 20186Х22950)

ЕКС 40102810945370000010

Номер казначейского счета

03214643000000011800

БИК 010349101

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК

по Краснодарскому краю г. Краснодар

ОКПО – 02067847

ОКТМО – 03701000

ОКОНХ – 92100

ОГРН 1022301952236

### Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервис»

Место нахождения: 352905, Краснодарский

края, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 51/1

Тел/факс: 8(86137) 3-96-80

Адрес электронной почты:

[krasnodar@pozhservis.ru](mailto:krasnodar@pozhservis.ru)

[mail@pozhservis.ru](mailto:mail@pozhservis.ru)

ИНН 2302054790 КПП 230201001

БИК 040349602

ОГРН 1072302000980

р/с 40702810230240102761

к/с 30101810100000000602

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619

ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР

ОКПО 80181263

ОКВЭД 45.31. ОКАТО 03405000000

ОКФС 16 ОКОПФ 64

Проректор по комплексной безопасности

М.П.

А.Б. Привалов

Генеральный директор

М.П.

А.А. Абрамянц

квп 244 юс  
906 ср-6а фп  
Армавир 3108,27 руб.  
Теледидим 8135,79 руб.  
Новороссийск 5215,46 руб.  
Тиморет 6815,74 руб.  
Славян (сно) 9603,88 руб.  
Славян 30645,24 руб.  
Славян (Уша) 1683,04 руб.  
Славян (оха5) 7718,21 руб.  
ИВРС - 137891,26 руб.



№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 шт.</p> <p>4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных – 28шт.</p> <p>5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 50 шт.</p> <p>6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 50шт.</p> <p>7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 5 шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук  Огнетушители ОП-50 в количестве 2 штуки  Огнетушители ОУ-5 в количестве 18 штук  Огнетушители ОУ-3 в количестве 15 штук</p>				
3.	Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, инв.№ 1001001, в том числе кабинеты № 215 и 215А (мобилизационный отдел)	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –84шт.</p> <p>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт.</p> <p>3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –9 шт.</p> <p>4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт.</p> <p>5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 16 шт.</p> <p>6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 27шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 30 штук  Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки  Огнетушители ОУ-3 в количестве 20 штук</p>	Месяцев	1	8523,34	8523,34
4.	Учебное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.</p>	Месяцев	1	4199,49	4199,49

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение В, № 1012071	2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 3шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 12шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 10штук				
5.	Учебное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение Г инв. № 1012130	<b>Техническое обслуживание установки газового пожаротушения</b> 1. Определение технического состояния распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 насадками) -2шт. 2. Определение технического состояния узла дистанционного пуска систем ГПТ (кнопочный пост. Электрощиток)-1шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф – 1шт. 4. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф – 1шт. 5. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф – 4шт. 6. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда- 1шт. 7. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт.	Месяцев	1	3171,69	3171,69

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>8. Обслуживание щита сигнализации всех типов: на каждое направление (секцию)- 1шт.</p> <p>9. Обслуживание узла дистанционного пуска установки пожаротушения – 1шт.</p> <p>10. Обслуживание питающего и магистрального трубопровода – 2шт.</p> <p>11. Обслуживание распределительного трубопровода систем ГПТ (10 м с 3 насадками)- 1шт.</p> <p>12. Обслуживание узла дистанционного эл. пуска (кнопочный пост. Щиток) систем ГПТ – 1шт.</p> <p>13. Обслуживание батарей двухбаллонных типов 2БР2КА, 2БР3М, 2БР3А, шкаф-К-238, с ручным приводом, со шлангом и раструбом-1шт.</p> <p>14. Обслуживание сигнализаторов давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) - 2шт.</p> <p>15. Обслуживание клапана обратного приемного с сеткой – 1шт.</p> <p>16. Определение количества огнегасящего или иного состава в 1 баллоне взвешиванием на весах -2шт.</p> <p>17. Проверка выдачи сигналов управления АСПТ -1шт.</p> <p>18. Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 извещателей. -6шт.</p> <p>19. Обслуживание извещателя пожарного (охранного, охранно-пожарного) оптико-электронного, радиоволнового, ультразвукового многопозиционного типа Рубеж-3М, ЛУЧ, за каждый комплект – 1шт.</p> <p>20. Обслуживание задвижки разделительной на магистральных трубопроводах. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода- 2шт.</p> <p>21. Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением.</p>				
6.	<p>Пристройка учебно-лабораторного корпуса Кубанского Государственного Университета по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение А, инв. № 41200000001</p>	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт.</p> <p>2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт.</p> <p>3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт.</p> <p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоазового действия (контактные,</p>	Месяцев	1	4838,84	4838,84

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук. Пожарные краны в количестве 10штук				
7.	Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение Б, инв. №1213741	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 36 шт. 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 12 шт. 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 48 шт.	Месяцев	1	10804,02	10804,02
8.	Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, инв. №1001001	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 32 шт. 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 12 шт. 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 12 шт.	Месяцев	1	7373,94	7373,94
9.	Общежитие, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение О, инв.№ 1001005	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –3 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 5шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного</b>	Месяцев	1	3594,17	3594,17

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		водопровода Пожарные краны в количестве 15штук				
10.	Общежитие по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение Н, инв. № 1001006	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –20шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 15штук	Месяцев	1	3704,97	3704,97
11.	Общежитие по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение Н, инв. № 1001006	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 1 шт. 2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 20 шт. 3. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1 шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 6 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 1штук	Месяцев	1	4489,86	4489,86
12.	Жилое здание-общежитие лит.А по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, корпус № 1, инв.№ 1001048	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –36шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 36 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления,	Месяцев	1	2875,87	2875,87

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф – 5 шт.</p> <p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.</p> <p>6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук  Огнетушители ОП-50 в количестве 5 штук  <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b>  Пожарные краны в количестве 18штук</p>				
13.	Жилое здание-общежитие лит.А по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, корпус № 1 инв.№ 1001048	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных за первый шлейф – 1 шт.</p> <p>2. Обслуживание шлейфа за каждые 10 извещателей – 10 шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 4 штук  <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b>  Пожарные краны в количестве 1штука</p>	Месяцев	1	2875,87	2875,87
14.	Общежитие по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение М, инв.№ 1001058	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –30шт.</p> <p>2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 30 шт.</p> <p>3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –5 шт.</p> <p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа</p>	Месяцев	1	5238,65	5238,65

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед. изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 8шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 18 штук				
15.	<b>Общежитие по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение М, инв.№ 1001058</b>	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п.– 10 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми) извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 6 штук	месяцев	1	2698,5	2698,5
16.	<b>Столовая, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение №12 инв.№ 1001021</b>	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –15шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 15 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.	Месяцев	1	3347,99	3347,99

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
17.	Нежилое здание, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, строение Е, инд. № 412000000002	<p>6.Обслуживание шлейфа с дымовыми, тепловыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 10шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук</p> <p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b>  1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 10 шт.  2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 25 шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 13 шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 5шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 9 шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 112шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b>  Огнетушители ОП-4 в количестве 8 штук  <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b>  Пожарные краны в количестве 6 штук</p>	Месяцев	1	5191,16	5191,16
18.	Нежилое здание, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сормовская, д. 173, инд. № 412000000003	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b>  1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –16шт.  2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 16 шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.</p>	Месяцев	1	2841,86	2841,86

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения  Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук  Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  Пожарные краны в количестве 10 штук</p>				
19.	<p>Помещения, по адресу:: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, д. 7, инв.№ 1013110</p>	<p>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт.  2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 8 шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт.  Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения  Огнетушители ОП-4 в количестве 8 штук  Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  Пожарные краны в количестве 6 штук</p>	Месяцев	1	2023,08	2023,08
20.	<p>Нежилое здание - учебный корпус, по адресу:: г Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория ТЭЦ жилой массив, улица Сормовская, д. 19 инв. № 1011222</p>	<p>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:  1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –7шт.  2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 7 шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт.</p>	Месяцев	1	1331,82	1331,82

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 6штук Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук				
21.	Помещения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Мира/Рашиповская, д.29/24, инв.№ 1614387	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –3шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 3 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 1шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 4штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 5 штук	Месяцев	1	851,58	851,58
22.	Учебно-лабораторный корпус №3, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашиповская, д. 43инв.№ 1001002	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –1 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 1 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за	Месяцев	1	1446,35	1446,35

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		каждые 10 извещателей – 3шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 5 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 2 штуки				
23.	Нежилое здание - Учебно-лабораторный корпус №2 по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар , город Краснодар , ул. Октябрьская, д. 25 инв.№ 1001003	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –8шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей –13шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 9 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 6 штук	Месяцев	1	4607,93	4607,93
24.	Общежитие-учебный корпус Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Постовая, д. 39, инв. № 1001004	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1.Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –14шт. 2.Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф –2 шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 2шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа	Месяцев	1	6410,87	6410,87

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 25шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 4 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 3штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 2 штук				
25.	Нежилые здание, по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, д. 2/2, строение № 2, инв.№ 21200000012	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип «СТРЕЛЕЦ»:</b> 1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» – 92шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 27 шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 шт. 4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных – 11шт. 5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 4 шт. 6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 19шт. 7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоазового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук Огнетушители ОУ-5 в количестве 10 штук Огнетушители ОУ-3 в количестве 10 штук Пожарные краны в количестве 8штук	Месяцев	1	8486,85	8486,85
26.	Нежилое здание по адресу. Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 21, инв. № 1213537	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре тип «СТРЕЛЕЦ»:</b> 1. Обслуживание беспроводного прибора речевого оповещения с автономным питанием «Орфей –Р» – 10 шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 9 шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) –1 шт.	г	1	3502,8	3502,8

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		4. Обслуживание радиорасширителя-маршрутизатора, радиорасширитель охранно-пожарных – 6шт. 5. Обслуживание радиоблока исполнительного радиоканального, блока выносной индикации – 6 шт. 6. Обслуживание извещателей пожарно-дымовых за каждые 10 извещателей – 8шт. 7. Обслуживание извещателей с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 10 шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штуки Огнетушители ОУ-5 в количестве 10				
27.	Учебный корпус по адресу: г Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, улица Комсомольская, дом 126 инв.№ 1213543	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 24 шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 22 шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 1 шт. 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 4шт. 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 3 шт. 6. Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 47шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b> Огнетушители ОП-2 в количестве 1 штуки Огнетушители ОП-3 в количестве 10 штук Огнетушители ОП-4 в количестве 7 штук Огнетушители ОП-5 в количестве 1 штуки Огнетушители ОП-50 в количестве 4 штук Огнетушитель ОУ-2 в количестве 12 штук Огнетушитель ОУ-3 в количестве 7 штук Огнетушитель ОУ-5 в количестве 7 штук <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 6 штук	Месяцев	1	3108,27	3108,27

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
28.	<p>Помещения №1-16,19-20,76-77,21-36,75,78-80,37-58,59-74 по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Городской округ город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, д. 36, помещ. 1 инв.№ 1013111</p> <p>Нежилое строение по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Городской округ город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, д. 36, к. 1 инв.№ 1113711</p> <p>Нежилое строение по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Городской округ город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, д. 36, к. 2 инв.№ 1113712</p> <p>Нежилое помещение встроено-пристроенное учебно-научное (комнаты №1-58) по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 87, помещ. 1, инв.№ 1012530</p>	<p>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 20 шт.</li> <li>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 20 шт.</li> <li>3. Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных, охранных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за первый шлейф – 3 шт.</li> <li>4. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., извещателей – 20шт.</li> <li>5. Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 164шт.</li> </ol> <p>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</p> <p>Огнетушители ОП-4 в количестве 8 штук  Огнетушители ОП-50 в количестве 2 штук  Огнетушители ОУ-5 в количестве 2 штук</p> <p>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</p> <p>Пожарные краны в количестве 8 штук</p>	Месяцев	1	5215,46	5215,46
29.	<p>Учебный корпус по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Геленджик, город Геленджик, проспект Геленджикский, дом 126 инв.№ 1012539</p>	<p>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 16шт.</li> <li>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 14 шт.</li> <li>3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф – 5 шт.</li> <li>4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 7шт.</li> <li>5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 3 шт.</li> <li>6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 22,5шт.</li> </ol> <p>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</p>	Месяцев	1	8135,79	8135,79

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		Огнетушители ОП-4 в количестве 20 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 12 штук				
30.	Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальный район Тихорецкий, городское поселение Тихорецкое, город Тихорецк, улица Октябрьская, д. 24Б инв.№ 212000000002	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 14 шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 41шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– 5 шт. 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1 шт. 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоцветного действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – 26 шт. 6. Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа - 200шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОУ-5 в количестве 10 штук Огнетушители ОП-4 в количестве 10 штук Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 9 штук	Месяцев	1	6815,74	6815,74
31.	Здание учебного корпуса по адресу: г. Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Кубанская, дом 200, корпус А, инв.№ _СЛ000000000023	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – блок речевого оповещения «Орфей БРО» -2шт.; светосигнальное устройство «Элекор-10» - 1шт.; модуль акустический «Орфей МА»- 32шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Выход» «ОПОП-1-8М»-32шт.; оповещатель световой 2-х сторонний «Выход» «Молния»-1шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемно- контрольный прибор «Сигнал-20П-2шт.; пульт «С-2000»-1шт.; коробка коммутационная «УК-2П»- 61шт.; коробка коммутационная «КРТП 10х2- 4шт. 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-3шт.; батарея	Месяцев	1	16057,6	16057,6

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 8шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10-13шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП-212-141»- 328шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b> Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт. Огнетушители ОП-4(3) в количестве 2шт. Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт. Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт. Огнетушители ОУ-1 в количестве 1шт. Огнетушители ОУ-3 в количестве 1шт. <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве бшт.				
32.	Здание учебного корпуса, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Победы, дом 5 инв.№_СЛ000000000125	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – система речевого оповещения пожарная «Рокот-3» - 7шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -1 шт.; свето- сигнальное устройство «УСС-1»-1шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– пульт контроля и управления «С-2000» - 1шт.; прибор приемо – контрольный «ППК «Гранит- 8»- 1шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ-1200 И7»-1шт.; батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 2шт.; релейный блок «С-2000-СП1»-2шт.; 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»-6шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66»- 63шт.; извещатель пожарный линейный «ИДПЛ» - 4шт. <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b>	Месяцев	1	2337,00	2337,00

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		Огнетушители ОП-3(3) в количестве 2шт. Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 2шт.				
33.	Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Троицкая, дом 4, корпус Г инв.№_СЛ000001111290	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – оповещатель речевой «ПКИ-РС «Говорун - И» -17шт.; светосигнальное устройство «Элекор-10» - 1шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Выход» «Молния»-15шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М-1шт.; пульт «С-2000»-1шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-1шт.; резервный источник питания «Скат-1200У» -1шт.; батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 3шт.; лампа аварийного освещения «СКАТ LT- 886- 2шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУм - 5шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП-212-77» - 64шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств Огнетушители ОП-3(3) в количестве 4шт. Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 2шт.	Месяцев	1	2908,76	2908,76
34.	Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Краснодарская, дом 253, корпус А инв. №	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – оповещатель речевой «ПКИ-РС «Говорун - И» -11шт.; светосигнальное устройство «Элекор-10» - 1шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов –	Месяцев	2	1683,04	1683,04

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>СЛ000000000039</b>  Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Краснодарская, дом 253, корпус Б инв. № <b>СЛ000000000041</b></p>	<p>оповещатель световой «Выход» «ОПОП-1-8»-6шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)- приемно- контрольный прибор «Сигнал-20М-1шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ-1200И7»-1шт.; батарея аккумуляторная «АКБ-2А/ч- 2шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10-3шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП-212-141»- 51шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b>  Огнетушители ОП-4(3) в количестве 3шт  Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт.</p>				
35.	<p>Здание учебного корпуса 1по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, ул. Коммунистическая, дом 2 инв. № <b>СЛ000000000026</b></p>	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b>  1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –речевой оповещатель «Соната - М» -5шт.; светосигнальное устройство «УСС-1» - 1шт.  2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -9шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)- приемно- контрольный прибор «ППК «Сигнал- 20П SMD-1шт.; пульт контроля и управления «С-2000»-1шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «БИРП-12/4»-2шт.; батарея аккумуляторная «АКБ-7А/ч- 4шт.; релейный блок «С-2000-СП1» - 2шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» -6шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 54шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b></p>	Месяцев	1	2377,37	2377,37

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		(огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств Огнетушители ОП-3(3) в количестве 1шт. Огнетушители ОП-5(3) в количестве 4шт.				
36.	Здание Физкультурно-оздоровительного комплекса "Буревестник" по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Троицкая, дом 245 инв. № _СЛ000000000030	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – блок речевого оповещения «Рокот-3» -4шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Выход» -5шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемно- контрольный прибор «Сигнал-20М-1шт. 4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – блок бесперебойного электропитания «СКАТ»-1шт. 5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель охранный магнитоконтактный «ИПР» - 2шт. 6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ДИП» - 24шт.; извещатель пожарный линейный «ИПДЛ» - 4шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт. Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Пожарные краны в количестве 2шт.	Месяцев	1	1090,43	1090,43
37.	Здание общежития, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Отдельская, дом 232 инв. № _СЛ000000000014	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре: 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –система речевого оповещения «Рокот-3» -26шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -10шт.; свето- сигнальное устройство «УСС-1» - 1шт. 3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемно- контрольный прибор «Сигнал-20П SMD» -3шт.; пульт контроля и управления «С-2000» -1шт.; блок	Месяцев	1	9341,88	9341,88

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ- 1200У»-6шт.; релейный блок «С-2000-СП1»- 5шт.; АКБ 7 А/ч – 6шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ» -8шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 330шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b>  Огнетушители ОП-5(3) в количестве 3шт.  Огнетушители ОП-3(3) в количестве 3шт.</p>				
38.	<p>Здание общежития, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Строителей, дом 14, корпус А инв. №_СЛ000000000015</p>	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b>  1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –система речевого оповещения «Соната - М» -4шт.; оповещатель звуковой «ССУ-1» -1шт.  2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – блик «Выход» -1шт.  3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств . сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор «ГРАНИТ-5» -1шт.  4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – источник питания «Батарея 12v-7А/ч»-1шт.  5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ» -3шт.  6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 56шт.  <b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b>  Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт.  Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт.  Огнетушители ОП-3(3) в количестве 2шт.</p>	Месяцев	1	1491,39	1491,39

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
39.	Учебный корпус, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Зеленского, дом 5, корпус А инв. № _СЛО10002057024	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – сирена «АСТ-10» -12шт.; светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт.</p> <p>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Блик-С-12 » -18шт.; оповещатель световой «Молния» - 1шт.</p> <p>3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М» -1шт.; передатчик «RR-701TS» -1шт.</p> <p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ 1200 И7» -1шт.; батарея аккумуляторная 12 А/ч»-2шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ» -5шт.</p> <p>6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ДИП-77» - 120шт.; извещатель пожарный тепловой «ИП-101-1А»- 3шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b></p> <p>Огнетушители ОП-5(3) в количестве 1шт.</p> <p>Огнетушители ОП-4(3) в количестве 3шт.</p> <p>Огнетушители ОП-3(3) в количестве 3шт.</p> <p>Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b></p> <p>Пожарные краны в количестве 2шт.</p>	Месяцев	1	3789,12	3789,12
40.	Нежилое здание, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Зеленского, дом 5, корпус Б инв. № _СЛО00000001368	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –сирена «АСТ-10» -15шт.; светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт.</p> <p>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Молния» -4шт.; оповещатель световой «Блик-С-12» - 12шт.</p> <p>3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор «Сигнал-20М» -1шт.; приемник «RR-701R» - 1шт.</p>	Месяцев	1	3959,09	3959,09

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед.изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		<p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ 1200 И7»-1шт.; батарея аккумуляторная «АКБ 12 А/ч» - 2шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ» -4шт.</p> <p>6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ДИП-66» - 139шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств</b></p> <p>Огнетушители ОП-5(3) в количестве 1шт.</p> <p>Огнетушители ОП-4(3) в количестве 1шт.</p> <p>Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт.</p> <p>Огнетушители ОП-2 в количестве 1шт.</p> <p>Огнетушители ОУ-2 в количестве 2шт.</p>				
41.	<p>Здание учебного корпуса по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский муниципальный район, Славянское городское поселение, город Славянск-на-Кубани, улица Зеленского, дом 10, помещение 1 инв. № _СЛ00000000020</p>	<p><b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b></p> <p>1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов –сирена «АСТ-10» -15шт.; светосигнальное устройство «ССУ-1» -1шт.; «Соната» - 6шт.</p> <p>2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – оповещатель световой «Молния» -4шт.; оповещатель световой «Блик-С-12» - 12шт.; транспорант «Выход» - 3шт.</p> <p>3.Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, пожарных приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных)– приемо- контрольный прибор «ПКП Гранит-5» -1шт., «Гранит-8» -1шт.</p> <p>4.Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – резервный источник питания «СКАТ 1200 И7»-1шт.; батарея аккумуляторная «АКБ 12 А/ч» - 2шт.</p> <p>5.Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. – извещатель пожарный ручной «ИПР ТУ 951419-86» - 6шт.</p> <p>6.Обслуживание шлейфа с дымовыми (тепловыми, комбинированными) извещателями, различного типа – извещатель пожарный дымовой «ИП 212-66» - 150шт.</p> <p><b>Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения</b></p>	Месяцев	1	4644,69	4644,69

№ п/п	Наименование объектов и адреса ФГБОУ ВО КубГУ	Технические требования к оказываемым услугам	Ед. изм.	количество	Цена за месяц, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		(огнетушители), с последующей записей в журнале первичных средств Огнетушители ОП-5(3) в количестве 2шт. Огнетушители ОП-4(3) в количестве 4шт. Огнетушители ОП-3(3) в количестве 5шт. Огнетушители ОП-2 в количестве 2шт. Огнетушители ОУ-2 в количестве 3шт. <b>Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода</b> Пожарные краны в количестве 4шт.				
42.	Учебно-лабораторный корпус, по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория Пашковский жилой массив, ул. Мира, д. 4/1 инв. № 1001056 Учебный корпус по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория Пашковский жилой массив, ул. Мира, д. 4/1, строение Е инв. № 1001054 Нежилое строение - Ботанический сад по адресу : Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория Пашковский жилой массив, ул. Мира, д. 4/1, строение А инв. № 1001053 Лаборатория по адресу : Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория Пашковский жилой массив, ул. Мира, д. 4/1, строение В инв. № 1001057 Нежилое здание по адресу : Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, территория Пашковский жилой массив, ул. Мира, д. 4/1, строение Г инв. № 1001055	<b>Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:</b> 1. Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов – 4шт. 2. Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов – 10 шт. 3. Обслуживание приборов приемно-контрольных (приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, у приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных) за первый шлейф – 1 шт. 4. Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда – 1шт. 5. Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п., за каждые 10 извещателей – 2 шт. 6. Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями, различного типа за каждые 10 извещателей – 3шт. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Огнетушители ОП-4 в количестве 15 штук	Месяцев	1	671,02	671,02
					ИТОГО:	210 826,89

**2. Технические требования к качеству выполняемых работ по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Исполнителем.**

2.1. Основными задачами технического обслуживания пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре являются:

- обеспечить надежное функционирование в соответствии с тактико-техническими характеристиками;
- восстановление работоспособности;
- устранение причин отказов и ложных срабатываний.

- собственными силами и за свой счёт и с использованием собственного оборудования, обеспечивает автоматическую передачу сигнала (без участия персонала) о срабатывании пожарной сигнализации и другого участвующего в мониторинге оборудования установленного на всех объектах заказчика на пульт пожарной связи «01» ближайшего подразделения пожарной охраны.

**2.2. Плановое техническое обслуживание проводится в следующих объемах и со следующей периодичностью:**

Наименование работ	Периодичность обслуживания
<p><b>Регламент №1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.</li> <li>▪ Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.</li> <li>▪ Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный</li> <li>▪ Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)</li> <li>▪ Профилактические работы</li> <li>▪ Проверка работоспособности системы</li> </ul>	Ежемесячно
<p><b>Регламент №2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уборка пыли на приборах, извещателях</li> <li>▪ Продув извещателей, оповещателей</li> <li>▪ Протяжка болтовых соединений</li> <li>▪ Проверка наличия пломб на приемно-контрольном приборе</li> <li>▪ Замена аккумуляторных батарей</li> <li>▪ Обучение персонала правилам пользования оборудованием</li> </ul>	Ежеквартально

2.3. В ходе предоставления услуг Исполнитель обязан устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, влияющие на работоспособность системы, работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации восстановительные и ремонтные работы выполняются за средства Исполнителя.

2.4. Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре подразумевают постоянное присутствие представителя обслуживающей организации, пять дней в неделю (с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней) с 8 часов 00минут до 17 часов 00минут. В выходные и праздничные дни и в ночное время устранение неисправностей пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре осуществляется по вызовам в течение 3 часов после поступления заявки.

2.5. Результаты выполненных работ должны фиксироваться в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты"

**3. Исполнитель проводит техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители), в соответствии Свод правил «Техника пожарная, огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009)**

Ежемесячно, после проведения технического обслуживания огнетушителей, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты".

**4. Исполнитель проводит** проверку, огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, в соответствии с ППР -2020 (п.42), (не реже 1 раз в месяц).

После проведения работ, Исполнитель заносит результаты в журналах "Эксплуатации систем противопожарной защиты"

**5. В процессе выполнения обязательств по договору необходимо:**

- обеспечить круглосуточный приём информации от заказчика о неисправности оборудования систем безопасности, на объекте включая выходные и праздничные дни;
- каждый случай выхода из строя систем безопасности оформлять актом с указанием времени и причины неисправности;
- осуществлять необходимое техническое обслуживание сборочных единиц оборудования систем безопасности;

- своевременно уведомлять заказчика о необходимости проведения технического совершенствования, модернизации или замены морально устаревших узлов и деталей оборудования с целью обеспечения их дальнейшей бесперебойной и безопасной эксплуатации;
- вести техническую и сервисную документацию (акты, журналы и пр.);
- после окончания работ по техническому обслуживанию, заказчик подтверждает их выполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации работ, удостоверяемая подписями ответственных представителей заказчика и исполнителя.

### **ЗАКАЗЧИК**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»**

**Проректор по комплексной безопасности**

М.П.



**М.Б. Привалов**

### **ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервис»**

**Генеральный директор**

М.П.



**А.А. Абрамьянц**